



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Приморскому району

197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. (812) 307-26-49

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. (812) 307-26-49

**ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ
ЕРКНМ № 78220061000204602003**

Дата проведения профилактического визита 28 декабря 2022 г.

В соответствии со статьёй 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290

Профилактический визит проводил:

Вакула Ольга Викторовна – начальник отделения отдела надзорной и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего профилактический визит)

Место проведения профилактического визита:

Здание образовательной организации, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Стародеревенская ул., д. 23, к.3, лит. А

(указываются вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведён профилактический визит)

Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 Приморского района Санкт-Петербурга (ИНН 7814717512)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация: К зданию образовательного назначения предъявляются следующие требования пожарной безопасности, а именно все помещения должны быть оборудованы системами автоматической противопожарной защиты (как правило – это автоматическая пожарная сигнализация), так же помещения оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Данные системы должны находиться в работоспособном состоянии и на регулярном техническом обслуживании. Пути эвакуации, к которым относятся коридоры, холлы, лестничные клетки, должны находиться в свободном от различных предметов и оборудования состоянии, т.е. не загромождаться. Под лестничными маршами хранение горючих предметов не допускается. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно изнутри без ключа. Средства пожаротушения (внутренний противопожарный водопровод и огнетушителя) должны находиться в рабочем состоянии и в

свободном доступе. Планы эвакуации должны быть разработаны и вывешены на видных местах (где требуется нормативными требованиями). Здание относится к категории значительного риска, и подлежит периодическим плановым проверкам со стороны государственного пожарного надзора 1 раз в три года. Имеется ряд критерий добросовестности, при выполнении которых, категория риска может быть понижена, и как следствие периодичность проверок государственного пожарного надзора может быть снижена, а именно: 1) отсутствие действующих предписаний; 2) положительное заключение независимой оценки пожарного риска (НОР); 3) Наличие на объекте защиты круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических противопожарных систем; 4) отсутствие пожаров.

(указывается информация об обязательных требованиях, предъявляемых к принадлежащим контролируемому лицу объектам надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска)

Заведующий Свободенюк Н.А.

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)



(подпись)

Начальник отделения ОНДПР Приморского района управления по Приморского району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Вакула О.В.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора)



(подпись, заверенная печатью)

Копия листа профилактической беседы направлена:

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)