



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

управление по Приморскому району

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 40-1-472

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4

(место составления акта)

13-00

(время)

30.11.2020

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Приморского района управления по Приморскому району ГУ  
МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 27 октября 2020 года № 40-1-472

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка: здание дошкольной образовательной организации по адресу: 197372,

Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская дом 23 корп. 3

(вид проверки)

(наименование и

адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12  
Приморского района Санкт-Петербург (ГБДОУ детский сад № 12 Приморского района Санкт-  
Петербурга), юридический адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская дом 23  
корп. 3 ИНН 7814717512 ОГРН: 1187847002584

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей),  
с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 18 ” ноября 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

“ 30 ” ноября 20 20 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 4 » часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ № 12 Стародеревенская О.А.  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 11 » часов « 00 » минут « 18 » ноября 20 20 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вакула Ольга Викторовна –начальник отделения отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по  
Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ № 12 Приморского района Санкт-Петербурга - правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197372, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская дом 23 корп. 3 (указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: расчет индивидуального пожарного риска 83/0к-09-П-1-МПБ-РР от 2016 года

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
4. Фото-таблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

- копия приказа о назначении заведующего
- копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность
- копия ПТМ
- копия акта обследования состояния вентиляции
- копия инструкции по пожарной безопасности

- копия договора на обслуживание АПС
- копия протокола по ВПВ
- копия акта выполненных огнезащитных работ
- копия договора ООО «ПТК»
- копия протокола испытания ограждений кровли

Подписи лиц, проводивших проверку:

Вакула Ольга Викторовна –начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 30 ” ноября 20 20



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен(а):

завертасевич Т.А. Модератор  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” ноября 20 20 г.

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)